



MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA" RS TREBINJE  
ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE "ELEKTRO-BIJELJINA" A.D.  
**RJ »Elektrodistribucija B I J E L J I N A«**



Šabačkih đaka 23  
e-mail: [eldisbn@teol.net](mailto:eldisbn@teol.net)  
MB 1768875 PIB 400358420004

Tel. (055) 223-811, 201-211

Faks: (055) 223-840

[www.elektrobijeljina.com](http://www.elektrobijeljina.com)

Žiro račun: 5550010000400094 Nova Banka a.d. Bijeljina

---

Broj: 1146/07  
Datum, 23.03.2007

## PLAN SELEKTIVNOG OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA RJ BIJELJINA

Bijeljina, Mart 2007.god.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U PRVOM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 20%  
TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 6(šest) potrošačkih grupa.

Isključenje svake grupe će se vršiti dva puta dnevno u intervalu od po 2(dva) sata u neprekidnom trajanju.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje					
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa	V grupa	VI grupa
1.	07-09	Isklj					
2.	09-11		Isklj				
3.	11-13			Isklj			
4.	13-15				Isklj		
5.	15-17					Isklj	
6.	17-19						Isklj
7.	19-21	Isklj					
8.	21-23		Isklj				
9.	23-01			Isklj			
10.	01-03				Isklj		
11.	03-05					Isklj	
12.	05-07						Isklj

### Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Ostojićevo	DV 10 kV Begov put
2.		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac I
3.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
4.		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
5.		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
6.		Janja	DV 10 kV Glavičice
7.	II	Bijeljina I	DV 10 kV Janja Stara
8.		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
9.		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
10.		Čađavica	DV 10 kV Obarska
11.		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
12.		Janja	DV 10 kV Janja IV
13.	III	Bijeljina I	DV 10 kV Centar
14.		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
15.		Bijeljina III	DV 10 kV Karađorđeva
16.		Dvorovi	DV 10 kV Centar
17.		Janja	DV 10 kV Janja VI
18.	IV	Bijeljina I	DV 10 kV Bolnica
19.		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
20.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
21.		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
22.		Dvorovi	DV 10 kV Škola
23.	V	Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
24.		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
25.		Ostojićevo	DV 10 kV Crnjelovo
26.		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac
27.	VI	Bijeljina I	DV 10 kV Ekonomija
28.		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
29.		Ostojićevo	DV 10 kV Topolovac
30.		Brezovo Polje	DV 10 kV Crnjelovo I
31.		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac

Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV. Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima) će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta (Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalogima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavođenjem redukcije.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U DRUGOM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 30%  
TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti dva puta dnevno u intervalu od po 3(tri) sata u neprekidnom trajanju. Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje			
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
1.	07-10	Isklj			
2.	10-13		Isklj		
3.	13-16			Isklj	
4.	16-19				Isklj
5.	19-22	Isklj			
6.	22-01		Isklj		
7.	01-04			Isklj	
8.	04-07				Isklj

### Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bijeljina I	DV 10 kV Janja Stara
2.		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac I
3.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
4.		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
5.		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
6.		Ostojićevo	DV 10 kV Begov put
7.		Janja	DV 10 kV Glavičice
8.		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
9.	II	Bijeljina I	DV 10 kV DV 10 kV Centar
10.		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
11.		Bijeljina III	DV 10 kV Karadorđeva
12.		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
13.		Dvorovi	DV 10 kV Centar
14.		Čađavica	DV 10 kV Obarska
15.		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
16.		Janja	DV 10 kV Janja 4
17.	III	Bijeljina I	DV 10 kV Bolnica
18.		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
19.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
20.		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
21.		Dvorovi	DV 10 kV Škola
22.		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
23.		Janja	DV 10 kV Janja VI
24.	IV	Bijeljina I	DV 10 kV Ekonomija
25.		Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
26.		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
27.		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac
28.		Brezovo Polje	DV 10 kV Crnjelovo I
29.		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
30.		Ostojićevo	DV 10 kV Topolovac

Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV. Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima) će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovesti sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta (Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalogima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavođenjem redukcije.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U TREĆEM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 40%  
TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti jedan puta u razmaku od 16 sati u intervalu od po 4(četiri) sata u neprekidnom trajanju.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje			
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
1.	07-11	Isklj			
2.	11-15		Isklj		
3.	15-19			Isklj	
4.	19-23				Isklj
5.	23-03	Isklj			
6.	03-07		Isklj		

### Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bijeljina I	DV 10 kV Janja Stara
2.		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac I
3.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
4.		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
5.		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
6.		Ostojićevo	DV 10 kV Begov put
7.		Janja	DV 10 kV Glavičice
8.		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
9.	II	Bijeljina I	DV 10 kV DV 10 kV Centar
10.		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
11.		Bijeljina III	DV 10 kV Karađorđeva
12.		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
13.		Dvorovi	DV 10 kV Centar
14.		Čađavica	DV 10 kV Obarska
15.		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
16.		Janja	DV 10 kV Janja 4
17.	III	Bijeljina I	DV 10 kV Bolnica
18.		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
19.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
20.		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
21.		Dvorovi	DV 10 kV Škola
22.		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
23.		Janja	DV 10 kV Janja VI
24.	IV	Bijeljina I	DV 10 kV Ekonomija
25.		Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
26.		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
27.		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac
28.		Brezovo Polje	DV 10 kV Crnjelovo I
29.		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
30.		Ostojićevo	DV 10 kV Topolovac

Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV. Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima) će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovesti sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta (Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalogima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavođenjem redukcije kao elektromonteri zaposleni na poslovima održavanja i izgradnje elektroenergetskih objekata do 50% zaposlenih u svakoj Radnoj Jedinici.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U ČETVRTOM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO  
50% TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti jedan puta dnevno u intervalu od po 6(šest) sati u neprekidnom trajanju. Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje			
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
1.	07-13	Isklj			
2.	13-19		Isklj		
3.	19-01			Isklj	
4.	01-07				Isklj

**Raspored potrošača po grupama:**

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bijeljina I	DV 10 kV Janja Stara
2.		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac I
3.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
4.		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
5.		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
6.		Ostojićevo	DV 10 kV Begov put
7.		Janja	DV 10 kV Glavičice
8.		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
9.	II	Bijeljina I	DV 10 kV DV 10 kV Centar
10.		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
11.		Bijeljina III	DV 10 kV Karadordeva
12.		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
13.		Dvorovi	DV 10 kV Centar
14.		Čađavica	DV 10 kV Obarska
15.		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
16.		Janja	DV 10 kV Janja 4
17.	III	Bijeljina I	DV 10 kV Bolnica
18.		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
19.		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
20.		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
21.		Dvorovi	DV 10 kV Škola
22.		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
23.		Janja	DV 10 kV Janja VI
24.	IV	Bijeljina I	DV 10 kV Ekonomija
25.		Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
26.		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
27.		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac
28.		Brezovo Polje	DV 10 kV Crnjelovo I
29.		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
30.		Ostojićevo	DV 10 kV Topolovac

Detalniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima)će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovođiti sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta(Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalogima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavođenjem redukcije kao elektromonteri zaposleni na poslovima održavanja i izgradnje elektroenergetskih objekata do 50% zaposlenih u svakoj Radnoj Jedinici.

Za vrijeme opšte nestašice električne energije ZEP"Elektro-Bijeljina" A.D. putem sredstava javnog informisanja obavještava potrošače o rasporedu po grupama za ograničavanje i vremenu trajanja prekida isporuke.

**Dostavljeno:**

1 x Tehnički sektor ZEP-a

1 x Tehnički savjet ZEP-a

1 x Tehn.sl.RJ

1 x a/a

Rukovodilac RJ  
Đoko Trifković,dipl.inž.el.